

**Область аккредитации
группы электрофизических измерений ОДО «Альтаир+»**

Наименование объекта или метода испытаний (измерений)	Код МКС	Характеристика объекта или метода испытаний (измерений)	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования	
			к показателям объекта испытаний (измерений)	методам испытаний (измерений)
1	2	3	4	5
1. Электроустановки до 1000В	31.52.99	1.1 Измерение сопротивления изоляции	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)» 4 издание, 2001. Действие Правил в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» №09/511 от 05.07.2000г	МВИ.ВТ.113-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»
2. Кабельные линии и проводка до 1000В	31.52.99	2.1 Измерение сопротивления изоляции	«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 6 издание, 2001 г, действие в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» №31-54 от 02.06.99г	МВИ.ВТ.113-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»
3. Электроустановки до 1000В	31.52.99 31.52.99	3.1 Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» 3.2 Измерений тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль»	«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 6 издание, 2001 г, действие в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» №31-54 от 02.06.99г	МИ. АЛЬТАИР ПЛЮС 001-2006 утв. ОДО «Альтаир+». согл. РУП «ВЦСМС»
4. Заземляющие устройства	31.52.99 31.52.99	4.1. Измерение сопротивления 4.2. Измерение сопротивления между заземлителем и заземленным оборудованием		МВИ.ВТ.115-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» МВИ.ВТ.115-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» МВИ.ВТ.112-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»
5. Устройства защитного отключения и защиты, использующие УЗО	31.52.99 31.52.99 31.52.99 31.52.99	5.1 Измерение отключающего дифференциального тока УЗО 5.2 Измерение тока утечки в зоне защиты УЗО 5.3 Измерение времени отключения УЗО 5.4 Проверка работоспособности УЗО	СТБ ГОСТ Р 50807-2003 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 Поправка П2-2000 к СНиП 2. 08.01-89	МВИ. АЛЬТАИР ПЛЮС 001-2006 утв. ОДО «Альтаир+». согл. РУП «ВЦСМС»
6. Здания, сооружения.	31.41.99	6.1 Освещенность искусственная	СНБ 2.04.05-98	ГОСТ 24940-96

Руководитель уполномоченного Органа по аккредитации Г.С. Вожгуров

