

**Область аккредитации
 группы электрофизических измерений ЧРСУП «ДоброМир»**

Наименование объекта или метода испытаний (измерений)	Код МКС	Характеристика объекта или метода испытаний (измерений)	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к	
			показателям объекта испытаний (измерений)	методам испытаний (измерений)
1	2	3	4	5
1. Электроустановки до 1000В, кабельные линии и проводка до 1000В	31.52.99	1.1 Измерение сопротивления изоляции	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)» 4 издание, 2001. Действие Правил в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» №09/511 от 05.07.2000г	МИ. ВТ. 113-2006 Утв. РУП «ВЦСМ» Согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»
2. Заземляющие устройства	31.52.99	2.1. Измерение сопротивления 2.2. Измерение сопротивления между заземлителем и заземленным оборудованием	«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» 6 издание, 2001 г, действие в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» №31-54 от 02.06.99г	МИ. ВТ. 115-2006 Утв. РУП «ВЦСМ» Согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» МИ. ВТ. 115-2006 МИ. ВТ. 112-2006 Утв. РУП «ВЦСМ» Согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»
3. Электроустановки электрооборудование	31.52.99	3.1 Измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»		МВИ. ВТ. 121-2006 Утв. РУП «ВЦСМ» Согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»

Зам. руководителя уполномоченного
 Органа по аккредитации

Г.С. Вожгуров